



GEMEENTERAAD - VOORSTEL

OPSCHRIFT

Vergadering van 22 juni 2016

Onderwerp:

Beantwoording raadsvragen mevr. Wojtal/PvdA: Nieuwe bestrating Nieuwstraat - Ter kennisname

Beknopte samenvatting:

De raadsvragen van het raadslid (mevr. Wojtal/ PvdA) beantwoorden.

INFO BIJ HET BESLUIT

Besluit nummer: 2016_Raad_00112

Bestemd voor:

- Commissie Omgeving

Afdeling/team: Omgeving & Economie — Planvorming

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

Volgende bijlagen worden bijgevoegd:

- Beantwoording raadsvraag
-

MOTIVERING

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:

De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid mevr. Wojtal, PvdA voor

kennisgeving aan.



Kenmerk: 189789
Afdeling: Omgeving en Economie
Portefeuillehouder: Frank van Hulle

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad

VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ingrid Wojtal/ PvdA

ONDERWERP: Nieuwe bestrating Nieuwstraat

TOELICHTING:

Bij de fractie zijn meldingen binnengekomen over de loopveiligheid van de nieuwe bestrating Nieuwstraat (tussen het Arsenaalplein en de verbinding oversteek Westkant). De grote grijze stenen platen worden bij nat weer spiegelbanen om over te lopen. Dit heeft glij-en valpartijen tot gevolg. De fractie ziet graag op korte termijn een oplossing hiervoor, zodat letsel voorkomen wordt.

Vragen (art. 39 RvO)

- 1 Bent u bekend met de problematiek bij vochtig en regenachtig weer van deze stenen platen?
- 2 Zijn er bij u meldingen binnengekomen van valpartijen, met of zonder melding voor ambulancevervoer?
- 3 Is er voor aanschaf een anti-slip test gedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan geweest? Zo nee, waarom niet?
- 4 Welke maatregelen gaat u nemen om dit probleem op te lossen? En kunt u tot die tijd de voetgangers attenderen op gladheid van deze platen bij vochtig en regenachtig weer?

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

- 1 Wij zijn bekend met deze problematiek.
- 2 Er zijn tot op het moment van schrijven 2 incidenten bij ons bekend.
- 3 Tijdens de planvorming zijn diverse vragen aan de aannemer gesteld over de eigenschappen van de stelconplaten. Aangezien het standaard stelconplaten betreft die ook op andere plaatsen binnen en buiten de gemeente Terneuzen zonder problemen worden toegepast zijn er op voorhand geen concrete anti-slip testen uitgevoerd. Ook is er in Nederland geen norm voor stroefheid van deze platen. Stelconplaten dienen wel, net als andere betonproducten, normaal beloopbaar te zijn.
- 4 Bij melding van het eerste incident is contact opgenomen met de aannemer en de leverancier. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de stelconplaten aan de geldende regelgeving voldoen. Wel is bekend dat de stelconplaten stroever worden naarmate ze ververen (door gebruik en weersomstandigheden). Om de ervaren gladheid van de onverweerde platen te verminderen wordt op het moment van schrijven een test uitgevoerd met een reinigingsmiddel dat het verweringsproces versnelt. Indien de uitslagen positief zijn kan dit middel op alle stelconplaten worden toegepast. In de tussentijd hebben wij waarschuwingsborden geplaatst.

Vragen (art. 39 RvO)

Datum vragen: 11 mei 2016

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Datum antwoorden:

Verzonden:

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris,
F.M.L. Lauret RA

burgemeester,
J.A.H. Lonink